




BENÄMNING
GATUBELYSNINGSSKÅP

TYP
E-GBK 63.02-LR


E-NUMMER
07 383 04

ENSTO SWEDEN AB - VÄSTBERGA ALLÉ 5 - 126 30 HÄGERSTEN - TEL: 08 556 309 00

Vagnsbult som vid installation av internt ljusrelä ersätts av ljussensor.
Ljussensorn går att montera på valfrid sida av skåpet.



INKOMMANDE	HUVUDBRYTARE	HUVUDSÄKRING	MÄTARPLATS	UTGÅENDE GRUPPER	UTGÅENDE PLINT	VIKT	UTGÅVA
AL / CU 2,5 - 50	63A	3 x DIII	STORLEK A2	2 x DII	AL/CU 2,5 - 16	47 KG	2010-02-01



	BENÄMNING GATUBELYSNINGSSKÅP	TYP E-GBK 63.02-LR	E-NUMMER 07 383 04	INKOMMANDE AL/CU 2,5-50	HUVUDBRYTARE 63A	HUVUDSÄKRING 3 x DIII	MÄTARPLATS A2
	ENSTO SWEDEN AB-VÄSTBERGA ALLÉ 5-126 30 HÄGERSTEN-TEL: 08 556 309 00				UTGÅENDE GRUPPER 2 x DII	UTGÅENDE PLINT AL/CU 2,5 -16	VIKT 47 KG